



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ที่ ๗๙๖๐๓/
เรื่อง รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปะจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ผ่านผอ กองช่าง ผ่านปลัด อบต.เมืองลี)

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับหนังสือเรื่องราวร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปะจำเดือนที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีความเดือดร้อนไฟฟ้าสาธารณูปะจำเดือนที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีบางจุดชำรุดเสียหายหรือตืบมีด ทำให้การสัญจรในตอนกลางคืนไม่สะดวกและเสี่ยงภัยอันตรายอีกด้วยให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จึงขอร้องให้ดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ ดังนี้

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านายบุญมา จันทะดัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลเมืองลีทั้ง ๗ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีจุดไฟฟ้าสาธารณูปะจำเดือน ๔๔ จุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดำเนินงานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณูปะจำเดือน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอรายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปะจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายบุญมา จันทะดัด)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)

(นายรณกฤต ตุนคำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

- ๑๔๕๙๖๐๓/๘๔

(ลงชื่อ)

(นายทรงเกียรติ กองวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดี

- ที่อยู่ที่นี่

(ลงชื่อ)

(นายวีระ เขียนคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดี

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดี

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต บัตริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดี


รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองตี
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

| ลำดับ | จุดซ่อมแซมไฟฟ้า | อุปกรณ์ | จำนวนอุปกรณ์ | จำนวนจุดซ่อมแซมไฟฟ้า | ลงชื่อผู้ซ่อม |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| ๑ | บ้านน้ำอุ่น | หลอดไฟ | ๘ หลอด | ๙ | บุญมา |
| | | บลัลลาสต์ | ๘ ตัว | | |
| ๒ | บ้านป่าชาง | หลอดไฟ | ๑๐ หลอด | ๑๐ | บุญมา |
| | | คอมไฟ | ๑ ชุด | | |
| | | บลัลลาสต์ | ๑๐ ตัว | | |
| | | สตาร์เตอร์ | ๑๐ ตัว | | |
| ๓ | บ้านนาหมอ | สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒*๑.๕ นิ้ว | ๕ เมตร | | |
| | | สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒*๑.๕ นิ้ว | ๑๐๐ เมตร | | |
| | | สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๒*๒.๕ นิ้ว | ๕๐ เมตร | | |
| | | หลอดไฟ | ๖ หลอด | ๖ | บุญมา |
| | | บลัลลาสต์ | ๖ ตัว | | |
| ๔ | บ้านวังน้ำเย็น | สตาร์เตอร์ | ๕ ตัว | | |
| | | บลัลลาสต์ | ๕ ตัว | | |
| | | หลอดไฟ | ๓ หลอด | ๓ | บุญมา |
| | | สตาร์เตอร์ | ๓ ตัว | | |
| ๕ | บ้านป่าชาง | บลัลลาสต์ | ๓ ตัว | | |
| | | หลอดไฟ | ๓ หลอด | ๓ | บุญมา |
| | | สตาร์เตอร์ | ๓ ตัว | | |
| | | บลัลลาสต์ | ๓ ตัว | | |
| ๖ | บ้านนาค่า | หลอดไฟ | ๑๒ หลอด | ๑๒ | บุญมา |
| | | บลัลลาสต์ | ๑๒ ตัว | | |
| | | สตาร์เตอร์ | ๑๒ ตัว | | |
| | | คอมไฟ | ๖ ชุด | | |
| | | สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒*๑.๕ นิ้ว | ๑๐๐ เมตร | | |
| | | สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๒*๒.๕ นิ้ว | ๔๐ เมตร | | |

ลงชื่อ.....  ผู้รับรองการซ่อม
(นายทรงเกียรติ กองวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูรัณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

| ลำดับ | รายชื่อหมู่บ้าน | อุปกรณ์ | จำนวน/ชุด | คงที่อยู่บ้าน | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|---|-----------|---------------|----------|
| 1 | หมู่ที่ ๘ | หลอดไฟ ๑๐๐๐๖๗ ชุดละ ๓๐ ตัว | ๘ | ๗๙๗๓ | |
| 2 | หมู่ที่ ๑๐ | หลอดไฟ ๑๐๐๐๖๗ ๑๐ ๗๖๖๐ ๑๐๐๐๖๗ ๑ ๕๐ หลอดดาว ๑๐ ๗๖๖๐ หลอดดาว ๑๐ ๗๖๖๐ หลอดไฟ VAF ๕ M. | ๑๐ | ๗๖๖๐ | |
| 3 | หมู่ที่ ๑๐ | หลอดไฟ ๖ ๔๐๐๐ ๖ หลอดดาว ๖ ๗๖๖๐ หลอดดาว ๖ ๗๖๖๐ หลอดไฟ VAF ๑๐๐ M. หลอดไฟ WOT ๕๐ M | ๖ | ๗๖๖๐ | |
| 4 | หมู่ที่ ๑๑ | หลอดไฟ ๕ ๔๐๐๐ ๕ หลอดดาว ๕ ๗๖๖๐ หลอดดาว ๕ ๗๖๖๐ | ๕ | ๗๖๖๐ | |
| 5 | หมู่ที่ ๑๒ | หลอดไฟ ๓ ๔๐๐๐ ๓ หลอดดาว ๓ ๗๖๖๐ หลอดดาว ๓ ๗๖๖๐ | ๓ | ๗๖๖๐ | |

ลงชื่อ..... 
 ผู้รับรองการซ่อม
 (นายทรงเกียรติ กองวี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการซ้อมแข่งไฟฟ้ากรุงเทพฯ องค์กรน้ำที่พร้อมต้านภัยร้าย

ប្រជាធិបតេយ្យ នគរាមេខាព័ណ៌ នគរាមេខាព័ណ៌

คงที่ขอ..... ผู้รับรองการซ้อม
(นายทรงเกียรติ กองวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง