



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ที่ ๗๙๖๐๓/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ผ่านผอ.กองช่าง ผ่านปลัด อบต.เมืองลี)

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับหนังสือเรื่องร่วร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ที่มีความเดือดร้อนไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลี มีบางจุดชำรุดเสียหายหรือดับมืด ทำให้การสัญจรในตอนกลางคืนไม่สะดวกและเสี่ยงกับอันตรายอื่นๆ โดยให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ออกไปดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ นั้น


ข้อเท็จจริง


ข้าพเจ้านายบุญมา จันทะดัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลเมืองลีทั้ง ๗ หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีจุดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดจำนวน ๒๗ จุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดำเนินงานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอรายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
(นายบุญมา จันทะดัด)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) 
(นายธนกมล ตุ่นคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส


เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

.....
- 14-1-2564
.....

(ลงชื่อ) 
(นายทรงเกียรติ กองวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	จุดซ่อมแซมไฟฟ้า	อุปกรณ์	จำนวนอุปกรณ์	จำนวนจุดซ่อมแซมไฟฟ้า	ลงชื่อผู้ซ่อม
๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สายไฟ THW-A	ขนาด ๒๐๐ ม.		บุญมา
๒	บ้านน้ำอูน	หลอดไฟ	๓ ชุด	๓	บุญมา
		บัลลาสต์	๓ ชุด		
		สตาร์ทเตอร์	๓ ชุด		
๓	หน้า อบต.เมืองลี	หลอดไฟ	๔ ชุด	๒	บุญมา
		บัลลาสต์	๔ ชุด		
		สตาร์ทเตอร์	๔ อัน		
๔	บ้านนาม่วง	หลอดไฟ	๘ หลอด	๘	บุญมา
		บัลลาสต์	๘ ตัว		
		สตาร์ทเตอร์	๘ ตัว		
๕	บ้านนาคา	หลอดไฟ	๓ หลอด	๓	บุญมา
		สตาร์ทเตอร์	๓ ตัว		
		บัลลาสต์	๓ ตัว		
		โคมไฟ	๑ ชุด		
๖	บ้านน้ำแขวง	หลอดไฟ	๗ หลอด	๗	บุญมา
		สตาร์ทเตอร์	๗ ตัว		
		บัลลาสต์	๗ ตัว		
๗	บ้านป่าซาง	หลอดไฟ	๔ หลอด	๔	บุญมา
		บัลลาสต์	๔ ตัว		
		สตาร์ทเตอร์	๔ ตัว		

ลงชื่อ..........ผู้รับรองการซ่อม
(นายทรงเกียรติ กองวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง